



150001283373



2018国认监认字531号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: FH2019RS1307



样品名称: 竹木纤维集成墙板

Sample Name

委托单位: 惠州市亿海达实业发展有限公司

Applicant

检验类别: 委托检验

Test Type

国家建筑防火产品安全质量监督检验中心

National Center for Safety Quality Supervision and Testing of Fire-proof Building Products



扫描全能王 创建

国家建筑防火产品安全质量监督检验中心
检 验 报 告 (TEST REPORT)



第1页, 共3页

报告编号 No: FH2019RS1307

委托单位 Applicant	惠州市亿海达实业发展有 限公司	检验类别 Test Type	委托检验
受检单位 Inspected Entity	惠州市亿海达实业发展有 限公司	委托日期 Consign Date	2019年07月05日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	——	来样日期 Accept Date	2019年07月05日
样品名称 Sample Name	竹木纤维集成墙板	样品数量 Sample Quantity	20块
型号/规格 Type/Specification	600mm×600mm×9mm	样品等级 Grade	——
生产单位 Manufacturer	惠州市亿海达实业发展有 限公司	样品状态 Sample State	板状
生产日期/批号 Production Date/Lot No	——	商标 Trade Mark	素简时光
检验依据 Ref Documents	见数据页		
判定依据 Decision Documents	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目 Test Item	燃烧性能B ₁ (B) 级 (平板状建筑材料及制品)		
检验结论 Test Conclusion	<p>该样品经检验, 其检验项目检验结果符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中平板状建筑材料及制品B₁ (B) 级的指标要求。</p> <p>签发日期: 2019年07月21日 Issued by (Stamp: 国家建筑防火产品安全质量监督检验中心 检验检测专用章)</p>		
附注 Remarks	<p>1. 本检验结果仅对来样负责。</p> <p>2. 试验结果在特定试验条件下得到, 试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。</p>		

批 准: 张强
Approved by:

审 核: 张强
Inspected by:

主 检: 张强
Tested by:



扫描全能王 创建

国家建筑防火产品安全质量监督检验中心

检验报告 (TEST REPORT)

报告编号№: FH2019RS1307

第2页, 共3页

序号	检验项目			检验依据	指标要求	检验结果	单项判定
1	燃烧性能B ₁ 级 (平板状建筑材料及制品)	单体燃烧	燃烧增长速率指数, W/s	GB/T 20284-2006	≤120	113	符合
			火焰横向蔓延长度		未到达试样长翼边缘	未到达试样长翼边缘	符合
			600s的总放热量, MJ		≤7.5	6.4	符合
		可燃性 (点火时间30s)	燃烧长度	GB/T 8626-2007	60s内焰尖高度≤150mm	60s内焰尖高度<150mm	符合
			燃烧现象		60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	60s内无燃烧滴落物	符合

检测地址: 北京市房山区窦店镇亚新路17号;
联系电话: 4000330789、010-60350462-8053.

(本页以下空白)




扫描全能王 创建

检 验 报 告

报告编号№: FH2019RS1307

第3页, 共3页



***** 结 束 *****



扫描全能王 创建

注意事项

NOTICE

1 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。

Test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department and perforated rider stamp on it.

2 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。

Duplication of test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department re-stamped on it.

3 报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

4 报告涂改无效。


Test report is invalid if altered.

5 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

6 一般情况，委托检验仅对来样负责。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.



路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行600米路北。



地址：北京市石景山区金顶北路69号(100041)

Add No 69 JinDing North Road, Shijingshan District, Beijing, China 100041

网址(Web): www.bmtbj.cn

电话(Tel): 010-88724984 88749821

传真(Fax): 010-88715189

客服热线: 400-0330-789

